

## D.S.B 2.6 kg/h 29mb NF EN

### Classe 2 M20x150 Butane

Réf catalogue : 14800.03

Détendeur Sécurité Butane 2,6 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 28 mbar



## Caractéristiques techniques

Débit	2,6 kg/h
Pression amont	0,1 à 0,6 bar
Pression aval	28 mbar
Entrée	mâle 20x150
Sortie	mâle 20x150
Norme (1)	NF M 88-781
Norme (2)	NF EN 16129
Classe	2

Remarque !

## Informations complémentaires

Poids(gr)	530 g
Long.(mm)	125 mm
larg.(mm)	90 mm
Haut.(mm)	90 mm

Organisme Mandaté par

**AFNOR Certification**  
11 rue Francis de Pressensé  
F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



**N° 19.106/NFG**  
**Dossier n° 70/1/E1**

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par le Règlement (UE) 2016/426, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

*According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.*

*The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)*

**GURTNER**

*La société :*  
*Head Office*

**1, rue de la Libération – BP 129**  
**25302 PONTARLIER**  
**FRANCE**

*est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :*

*is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)*

Désignation : **Détendeur-déclencheur à usage domestique pour butane commercial à réglage fixe à basse pression – 28 mbar – 2,6 kg/h**  
Raccord entrée : G13 (M20x150) – Raccord sortie : H1 (M20x150)  
Type *Low pressure regulator / trip*

Marque commerciale : **GURTNER**  
*Trademark*

Référence(s) commerciale(s) : **DSB 2**  
*Marketing references*

Selon norme(s) : **NF M 88-781 (03/2014) – NF EN 16129 (07/2013)**  
*According to standard(s)*

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur.

*Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.*

**Ce certificat est valide jusqu'au 02 décembre 2022. Il annule tout certificat antérieur.**

*Validity date: December 02<sup>nd</sup>, 2022. It cancels any previous certificate.*

Fait à Neuilly sur Seine, le 03 décembre 2019

  
**Vincent DELARUE**  
*Directeur Général*