

**JOINT PLAT GAZ****10 joints - DN15 - G3/4"***Réf catalogue : 18224*

Joint plat gaz pour gaz naturel

**Caractéristiques techniques**

Pression maxi	<b>500 mbar</b>
Diamètre Nominal	<b>15</b>
Norme (1)	<b>NF E 29-532</b>
Norme (2)	<b>NF E 29-533</b>
Raccord (1)	<b>G 3/4"</b>
Conditionnement	<b>Sachet de 10</b>
GrDF	<b>82 74 047</b>

**Informations complémentaires**

Poids(gr)	<b>10 g</b>
Long.(mm)	<b>130 mm</b>
larg.(mm)	<b>110 mm</b>
Haut.(mm)	<b>12 mm</b>

Organisme mandaté par

AFNOR Certification  
11 rue Francis de Pressensé  
F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



# CERTIFICAT

## Certificate

N° ROB JPE 002-R6

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignées NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

La société :  
Head Office

**DEME**  
Route d'Embreville – BP 70003  
F – 80770 BEAUCHAMPS  
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :  
is authorized to use the NF078 mark for the following product(s)

Désignation	<b>Joint plats d'étanchéité pour installations de gaz</b>
Type	<i>Flat gaskets for gas installations</i>
Matière	<b>Fibre synthétique - élastomère</b>
Material	<i>Synthetic fiber - elastomeric</i>
Marque commerciale	<b>DEME</b>
Trademark	
Référence(s) commerciale(s)	se reporter à la liste en annexe <i>refer to the appendix</i>
Marketing reference(s)	
Selon norme(s)	<b>NF E 29-532 (05/2017), NF E 29-533 (12/2014)</b>
According to standard(s)	

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.

**Ce certificat est valide jusqu'au 30 avril 2027. Il annule tout certificat antérieur.**  
**Validity date April 30<sup>th</sup>, 2027. It cancels any previous certificate.**

Fait à Puteaux, le 22 avril 2024

Clémence CANON  
Directrice Générale