

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF 078 applicables à la robinetterie pour installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises en cours d'année suite aux vérifications réalisées. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible auprès de CERTIGAZ accessible sur Internet www.certigaz.fr Il annule tout certificat antérieur.

According to the General Rules of the NF mark and to the NF 078 Certification Rules, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the year at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified product is available at CERTIGAZ accessible on the website www.certigaz.fr

It cancels any previous certificate.

La société :
Head Office

GURTNER S.A.**40, rue de la Libération – BP 129
F – 25302 PONTALIER Cedex**

est autorisée à utiliser la marque NF ROB-GAZ pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)

Marque commerciale :
Trademark

CLÉRÉ

Désignation :
Type

Robinets ¼ tour pour réseaux de distribution de gaz
Rotary operated valves for gas distribution network

Référence(s) commerciale(s) :
Marketing references

se reporter à la liste jointe en annexe du certificat (1 page)
refer to the appendix

MOP : **0,5 bar**
MOP

Classe de température : **- 20°C**
Temperature rangeSite de fabrication : **N°40**
Operative unit nr.

Selon norme(s) :
According to standard(s)

NF E 29-135 (12/2011), SROB100-NF (09/2011)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 078.

This certificate has been delivered according to applicable General Rules of the NF mark and to NF078 Certification Rules. Its validity depends on checks performed and on decisions of withdrawal, suspension or possible alterations. It cancels any previous certificate.

Ce certificat est valide jusqu'au : 26 avril 2017validity date : April 26th, 2017Fait à Neuilly sur Seine, le 15 avril 2014
Pour CERTIGAZ



ROB-GAZ

Page 2/2

ANNEXE

Liste des produits admis à la marque NF

Marque commerciale :
*Trademark***CLÉRÉ**Type :
*Type***Robinets ¼ tour pour réseaux de distribution de gaz**
Rotary operated valves for gas distribution network **Type D**

DN	Références commerciales	Caractéristiques
20	24008+	à manivelle
	24762+	à tête carrée

Selon norme(s) :
*According to standard(s)***NF E 29-135 (12/2011), SROB100-NF (09/2011)**Fait à Neuilly sur Seine, le 15 avril 2014
Pour CERTIGAZ