

CERTIFICAT



Organisme de certification mandaté pour la marque NF par AFNOR Certification

NF 114 Tubes PE pour réseaux de gaz et d'eau

NF 114 PE pipes for gas and water networks

Délivré à / granted to

PIPELIFE FRANCE

Zone Artisanale FRANCE 27600 GAILLON

Pour les produits suivants / For the following products TUBES EN POLYETHYLENE POUR DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES (Gr1)

Polyethylene pipes for gazeous fuel distribution (Gr1)

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and caracteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine : Manufactured in production plant :

FRA 27600 GAILLON

Numéro d'identification :

PF

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :

NF EN 1555-2 : 2010

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below: NF EN 1555-2: 2010

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité 01 juillet 2016 *Effective date*

Date de fin de validité 30 juin 2019

Expiry date

Certificat n° 14402 révision 17 Renouvelle le certificat 14402-16



Laboratoire national de métrologie et d'essais

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 14402 Rev. 17 APPENDIX

Tubes en polyéthylène pour distribution de gaz combustibles - GR. 1 Polyethylene pipes for gazeous fuel distribution - GR. 1

Marque commerciale / Commercial reference : PIPE LIFE.FR1

Groupe 1 - Tubes en PE 80

Diamètre extérieur nominal (mm)	S.D.R	Pression maximale en service	Epaisseur nominale (mm)
20	7.4	GAZ 4	3,0
25	9	GAZ 4	3,0
32	11	GAZ 4	3,0
40	11	GAZ 4	3,7
50	11	GAZ 4	4,6
63	11	GAZ 4	5,8
75	11	GAZ 4	6,8
90	11	GAZ 4	8,2
110	11	GAZ 4	10,0
125	11	GAZ 4	11,4
160	11	GAZ 4	14,6

Groupe 1 – Tubes en PE 100

Diamètre extérieur nominal (mm)	S.D.R	Pression maximale en service	Epaisseur nominale (mm)
160	11	GAZ 8	14,6
200	17.6	GAZ 4	11,4
225	17.6	GAZ 4	12.8
250	17.6	GAZ 4	14,2
280	17.6	GAZ 4	15,9
315	17.6	GAZ 4	17,9
355	17.6	GAZ 4	20,2
400	17.6	GAZ 4	22,8

Le détail des produits admis (matières et lignes utilisées) est donné dans l'annexe technique PF-GR1 rev. 17.

