

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Que ce soit pour le montage d'un détendeur seul ou d'un ensemble inverseur manuel avec détendeur, les consignes de sécurités suivantes doivent être scrupuleusement respectées.

AVANT CHANGEMENT DE BOUTEILLE

- 1 Vérifier qu'il n'y a ni flamme, ni foyer en activité dans la pièce.
- 2 Toujours s'assurer que le robinet de la bouteille est fermé avant de démonter le détendeur.
- 3 Dès que la capsule de la nouvelle bouteille est enlevée, vérifier que le robinet de bouteille est bien fermé.
- 4 Vérifier que le détendeur est muni de son joint en caoutchouc spécial et que ce dernier n'est pas détérioré, sinon le changer.

MONTAGE

- 1 Enlever l'opercule de sécurité.
- 2 Visser à sa place l'écrou du détendeur en tournant dans le sens indiqué par la flèche.
- 3 Serrer l'écrou à l'aide d'une clé bouteille et vérifier que le détendeur soit bien immobilisé.
- 4 Les raccordements amont et aval du détendeur étant réalisés, s'assurer que les robinets des appareils de combustion sont bien fermés et ouvrir le robinet de bouteille.
- 5 Vérifier à l'aide d'un produit moussant qu'il n'y ait aucune fuite et jamais à l'aide d'une flamme. Toute odeur signifie « fuite ».

Ne jamais coucher la bouteille.

La société Gurtner décline toute responsabilité en cas d'accident provoqué par un montage non conforme.

GURTNER – 40 rue de la libération – CS 60129
25302 PONTARLIER CEDEX
Tél. (33) 03 81 46 70 22 – Fax (33) 03 81 39 29 50

www.gurtner.fr

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Que ce soit pour le montage d'un détendeur seul ou d'un ensemble inverseur manuel avec détendeur, les consignes de sécurités suivantes doivent être scrupuleusement respectées.

AVANT CHANGEMENT DE BOUTEILLE

- 1 Vérifier qu'il n'y a ni flamme, ni foyer en activité dans la pièce.
- 2 Toujours s'assurer que le robinet de la bouteille est fermé avant de démonter le détendeur.
- 3 Dès que la capsule de la nouvelle bouteille est enlevée, vérifier que le robinet de bouteille est bien fermé.
- 4 Vérifier que le détendeur est muni de son joint en caoutchouc spécial et que ce dernier n'est pas détérioré, sinon le changer.

MONTAGE

- 1 Enlever l'opercule de sécurité.
- 2 Visser à sa place l'écrou du détendeur en tournant dans le sens indiqué par la flèche.
- 3 Serrer l'écrou à l'aide d'une clé bouteille et vérifier que le détendeur soit bien immobilisé.
- 4 Les raccordements amont et aval du détendeur étant réalisés, s'assurer que les robinets des appareils de combustion sont bien fermés et ouvrir le robinet de bouteille.
- 5 Vérifier à l'aide d'un produit moussant qu'il n'y ait aucune fuite et jamais à l'aide d'une flamme. Toute odeur signifie « fuite ».

Ne jamais coucher la bouteille.

La société Gurtner décline toute responsabilité en cas d'accident provoqué par un montage non conforme.

GURTNER – 40 rue de la libération – CS 60129
25302 PONTARLIER CEDEX
Tél. (33) 03 81 46 70 22 – Fax (33) 03 81 39 29 50

www.gurtner.fr

GURTNER®
DISTRIBUTION
INVERSEUR MANUEL BUTANE
Réf 14110.2



GURTNER®
DISTRIBUTION
INVERSEUR MANUEL BUTANE
Réf 14110.2



Mode d'emploi : Placer les deux bouteilles côte à côte, les sorties de robinets face à face. Présenter l'inverseur et visser les deux écrous à ailettes après avoir vérifié les joints. (voir au dos les consignes générales de sécurité). Visser le détendeur avec son joint. Ouvrir les robinets des deux bouteilles. Mettre la manette de l'inverseur en position horizontale. Le poste est prêt à servir. La manette indique la bouteille en service (sens de la flèche →o), l'autre bouteille est en réserve. Quand la bouteille en service est vide, fermer les robinets des appareils de combustion puis tourner la manette du côté opposé. Le gaz revient instantanément et l'appareil de combustion peut être redémarré aussitôt. Puis sans toucher à la manette, remplacer la bouteille vide après en avoir fermé le robinet.

ATTENTION : APPAREIL EXCLUSIVEMENT BUTANE

GURTNER – 40 rue de la libération – CS 60129
25302 PONTARLIER CEDEX
Tél. (33) 03 81 46 70 22 – Fax (33) 03 81 39 29 50
www.gurtner.fr

ref 14337.B

Mode d'emploi : Placer les deux bouteilles côte à côte, les sorties de robinets face à face. Présenter l'inverseur et visser les deux écrous à ailettes après avoir vérifié les joints. (voir au dos les consignes générales de sécurité). Visser le détendeur avec son joint. Ouvrir les robinets des deux bouteilles. Mettre la manette de l'inverseur en position horizontale. Le poste est prêt à servir. La manette indique la bouteille en service (sens de la flèche →o), l'autre bouteille est en réserve. Quand la bouteille en service est vide, fermer les robinets des appareils de combustion puis tourner la manette du côté opposé. Le gaz revient instantanément et l'appareil de combustion peut être redémarré aussitôt. Puis sans toucher à la manette, remplacer la bouteille vide après en avoir fermé le robinet.

ATTENTION : APPAREIL EXCLUSIVEMENT BUTANE

GURTNER – 40 rue de la libération – CS 60129
25302 PONTARLIER CEDEX
Tél. (33) 03 81 46 70 22 – Fax (33) 03 81 39 29 50
www.gurtner.fr

ref 14337.B